

GERONTOLOŠKI CENTAR "NOVI SAD"

Fruškogorska br. 32, 21000 N o v i S a d

Broj: 5/11

Datum: 25.03.2014. godine

PREDMET: Pojašnjenje Konkursne dokumentacije JN OP 05/2014 P2 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ, br.1

Povodom elektronskim putem postavljenog pitanja za pojašnjenje konkursne dokumentacije JN OP 05/2014, kod Naručioca zavedenog pod br. 5/10 od 25.03.2014. godine, u skladu sa članom 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/2012), dostavljamo sledeće odgovore:

Stavka br.14.Cev crna za grejanje.- Molim Vas da navedete debljinu cevi. Odgovor: Debljina cevi je 2mm.

Stavka br.23.Dugme za slavinu 1/2". - Da li je to rucka za virblu ili dugme za otvaranje tusa?Koja slavina je u pitanju : dvorucna ili jadnorucna? Odgovor: Za virblu.

Stavka br.36.Izliv baterije gornji-donji.- Kolika treba da je duzina izliva i kolika debljina cevi? Odgovor: Standardni.

Stavka br.44.Mesac za jednorucnu slavinu.- Dimenzije mesaca mogu biti 35 i 40.Kojih dimenzija mesac vi trebate? Odgovor: Mešalica 35.

Stavka br.50.Obujmica - blind selna 1".- Da li je to obujmica za pocinkovane cevi za vodovod ili su obujmice za cevi za cevi za grejanje? Odgovor: Za pocinkovane cevi.

Stavka br.31.Ispirna cev za wc solju - gibljiva sa univerzalnom manzетnom. - Da li se radi o vodokoticu niske ili visoke montaze? Odgovor: Visokomnotažni.

Stavka br.57.Plovak za wc kotlic Krusik ili geberit ili ekvivalent sa tockicem za stelovanje. - Da li se radi o vodokoticima visoke ili niske montaze?(Ima vise tipova Geberit plovaka). Odgovor: Visokomontažni.

Stavka br.140.Vodokotlic emajlirani.- Da li je za visoku ili nisku montazu i kolikih dimenzija orjentaciono da bude? Odgovor: vodokotlic emajlirani – visokomontažni.

Stavka 144.Zvono za vodokotlic. - Da li je zvono za Geberitove vodokotlice ili obicno univerzalno zvono za vodokotlice domace proizvodnje? Odgovor: Naručilac ostaje pri navodu u konkursnoj dokumentaciji.

Komisija za JN OP 05/2014